

認定チェックリスト (誘導的基準)

1 出入口		
(1) 直接地上へ通ずる出入口及び駐車場へ通ずる出入口	① 幅 直接地上へ通ずる出入口の最大幅 幅が90cm未満の出入口があるか	cm 有 ・ 無
	② 出入口に戸を設ける場合 ・幅が120cm以上の一以上の直接地上へ通ずる出入口に自動閉鎖式の戸を設けているか ・車いす使用者が通過可能か	有 ・ 無 合 ・ 否
	③ 車いす使用者の通路の支障となる段	有 ・ 無
	④ 基準に適合しない出入口の場合 近くに基準に適合する出入口があるか	有 ・ 無
(2) 不特定多数の者が利用する室の出入口	① 最小幅	cm
	② 出入口に戸を設ける場合 ・車いす使用者が通過可能か ・開閉時に戸が廊下に突出しない構造であるか	合 ・ 否 合 ・ 否
	③ 車いす使用者の通過の支障となる段	有 ・ 無
	④ 基準に適合しない出入口の場合 近くに基準に適合する出入口があるか	有 ・ 無
2 廊下等	① 床は滑りにくい仕上げであるか	合 ・ 否
	② 段を設ける場合 3 (階段) の構造に準じているか	合 ・ 否
(1) 1 (1) の出入口から 1 (2) の出入口までの経路上にある廊下等	① 最小値 <幅が140cm以上180cm未満の場合> 廊下等の末端付近及び区画50m以内ごとに 車いすがすれ違えるか	cm 合 ・ 否
	② 高低差がある場合 (3) を満たす傾斜路及びその踊場又は特殊構造昇降機の設置	有 ・ 無
	③ 1の出入口並びに4 (エレベーター) 及び特殊構造昇降機の昇降路の出入口に接する部分が水平であるか	合 ・ 否
	④ 壁面の突出物 <突出物を設ける場合> 視覚障害者の通行の安全上支障とならないよう措置されているか	有 ・ 無 合 ・ 否
	⑤ 利用者のための休憩設備が適切に設けられているか	合 ・ 否
(2) 直接地上へ通ずる出入口から受付等まで	① 誘導用床材又は誘導用音声装置の設置 <無の場合> 視覚障害者の誘導上支障がないよう措置され	有 ・ 無 合 ・ 否

の部分	ているか	
(3) 傾斜路及びその踊場	① 幅	cm
	② 勾配は1 / 12以下であるか	合・否
	③ 傾斜路の高さ <高さが75cmを超える場合> 高さ75cm以内ごとに踏幅150cm以上の踊場を設けているか	cm
		有・無
	④ 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合 交差又は接続部分に踏幅150cm以上の踊場を設けているか	有・無
	⑤ 手すりを両側に設けているか	有・無
	⑥ 床は滑りにくい仕上げであるか	合・否
	⑦ 踊場、周囲の廊下等と識別しやすいか	合・否
⑧ 注意喚起用床材の敷設（傾斜路の上端に近接する部分）	有・無	
3 階段 (自動車車庫の場合 は⑧を除く)	① 幅	cm
	② けあげ	cm
	③ 踏面	cm
	④ 手すりを両側にもうけているか	有・無
	⑤ 回り段（主な階段）	有・無
	⑥ 床は滑りにくい仕上げであるか	合・否
	⑦ 床は識別しやすく、つまずきにくいものか	合・否
	⑧ 注意喚起用床材の敷設（階段の上端に近接する部分）	有・無
4 昇降機		
(1) 1以上のエレベーター	① かごの床面積	m ²
	② かごの奥行き	cm
	③ かごは、車いすが転回できる形状か	有・無
	④ かご内に、停止予定階及び現在位置を表示する装置を設けているか	有・無
	⑤ かご内に音声装置を設けているか	有・無
	⑥ かご及び昇降路の出入口の幅	cm
	⑦ かご内及び乗降ロビーに、車いす使用者及び視覚障害者が利用しやすい制御装置を設けているか	有・無
	⑧ 乗降ロビーの幅×奥行き	cm × cm
	⑨ 乗降ロビーに、音声装置を設けているか <無の場合> かご内に、出入口の戸が開いた時に昇降方向を知らせる装置を設けているか	有・無
		有・無
(2) その他のエレベーター	① かごの床面積	m ²
	② かごの奥行き	cm
	③ かごは、車いすが転回できる形状か	有・無

	④ かご及び昇降路の出入口の幅	cm
	⑤ 乗降ロビーの幅×奥行き	cm × cm
5 便所	① 階の便所の総数 そのうち車いす使用者用便房の数	階 個 階 個 階 個
	② 車いす使用者便房の出入口の幅 当該便房のある便所の出入口の幅	階 cm cm
	③ 出入口に戸を設ける場合 車いす使用者が通過可能か	合 ・ 否
	④ 車いす使用者用便房のない便所は、車いす使用者用便房のある便所に近接しているか <近接していない場合> 腰掛便座及び手すり付便房があるか	合 ・ 否 有 ・ 無
	⑤ 床置き式の小便器（男性用小便器のある便所を設ける階）	有 ・ 無
	6 駐車場	
(1) 車いす使用者用駐車施設	① 駐車場の収容台数 そのうち車いす使用者用駐車施設の収容台数	台 台
	② 1を満たす出入口に近い位置に設けられているか	合 ・ 否
	③ 幅	cm
	④ 車いす使用者用である旨の表示	有 ・ 無
(2) 出入口から車いす用駐車施設までの通路	① 表面は滑りにくい仕上げであるか	合 ・ 否
	② 段を設ける場合 3①から⑦までを満たす構造に準じているか	合 ・ 否
	③ 幅	cm
	④ 高低差がある場合 7(3)(⑧を除く)を満たす傾斜路又は特殊構造昇降機を設けているか	有 ・ 無
7 敷地内の通路	① 表面は滑りにくい仕上げであるか	
	② 段を設ける場合 3(階段)(⑧を除く)の構造に準じているか	合 ・ 否
(1) 1(1)の出入口から道等又は車いす使用者用駐車施設までの通路	① 幅	cm
	② 高低差がある場合 (3)(⑧を除く)を満たす傾斜路又は特殊構造昇降機を設けているか	有 ・ 無
(2)	① 誘導用床材又は誘導用音声装置の設置	有 ・ 無

<p>直接地上へ通ずる各出入口から道等までの通路</p>	<p>② 下記場所に注意喚起用床材が敷設されているか</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車路に接する部分 ・車路を横断する部分 ・傾斜路及び段の上端に近接する部分 	<p>有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無</p>
<p>(3) 傾斜路及びその踊場</p>	<p>① 幅</p>	<p>cm</p>
	<p>② 勾配は 1 / 15 であるか</p>	<p>合 ・ 否</p>
	<p>③ 傾斜路の高さ <高さが 75 cm を超える場合> 高さ 75 cm 以内ごとに踏幅 150 cm 以上の踊場を設けているか</p>	<p>cm 有 ・ 無</p>
	<p>④ 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合 交差又は接続部分に踏幅 150 cm 以上の踊場を設けているか</p>	<p>有 ・ 無</p>
	<p>⑤ 手すりを両側に設けているか</p>	<p>有 ・ 無</p>
	<p>⑥ 床は滑りにくい仕上げであるか</p>	<p>合 ・ 否</p>
	<p>⑦ 踊場及び周囲の通路と識別しやすいか</p>	<p>合 ・ 否</p>
	<p>⑧ 注意喚起用床材の敷設（傾斜路の上端に近接する部分）</p>	<p>有 ・ 無</p>