第５回長沼町学校づくり検討委員会会議　会議録

Ⅰ．日　時	令和６年３月８日（金）　１８：００～２０：１５
Ⅱ．場　所	長沼町役場　３階　第１・２会議室
Ⅲ．参集者	委　員　１０名 事務局　　７名
Ⅳ．議事内容	
１．開　会	髙羅委員長
２．議　題	髙羅委員長が議長となり議事を進行。 （１）基本設計の策定について 日建設計より説明。
３．その他	令和６年度の取り組みについて 事務局より来年度からは実施設計が始まり、令和９年度の義務教育学校開校に向けて開校準備委員会の立ち上げも予定している旨を説明。
４．閉　会	髙羅委員長

以上

■各議題にかかる質疑応答一覧

〇議題（１）基本設計の策定について

検討委員：最初のコンセプトで２階教室の高窓ですけど、開放的で新しくていいなと思うのですが、今後、管理や掃除とかはメンテナンス業者が入っていかないといけないなど、管理対策が気になる。子供たちでは当然、何もできないと思うが、どういう感じになっているのか。

日建設計：場所からで言うと子どもたちでは清掃は無理である。外部は屋上から清掃することが可能である。内部は検討が必要。プロの方が清掃することになる。校務補の仕事の範囲がどこまでになるかということもある。

検討委員：　何回掃除するとか、また結局お金がないとかになって汚れたままがずっと続くとか、財政面の話が出始めたら、衛生面的にどうなのかなと思う。今の設計図はとても素敵であるが、いつも出てくるのがやっぱりお金の面なので、管理ができるということで想定してよいか。

事 務 局：予算がないからできないということにならないようにやっていきたいと思っている。

検討委員：学校の前庭に遊具を置くのはどうか。ベンチを置くなら、遊具があるといいのかなと思った。

日建設計：遊具についてはどのくらいの量を整備するのかも含めて、合わせて検討していく必要があると持っている。

検討委員：建設計画のところで、回を重ねるごとにどんどん良くなっているが、校務センター、通級教室、アトリエなど、このエリアの使うイメージがまだ膨らんでいない。もう少し、職員室とかが使いやすいように配置換えがこの中でできないのかなという部分があって。ただ、その部分で良いアイデアが今出るかというと出ないので、この部分も何かやっていく中で改善できる部分があったら改善していってほしい。

日建設計：校務センターは四角い形になっており、レイアウトも自由度が非常に高くなっていると考えている。通級教室はいろいろ意見いただいた中では、あまり児童生徒がわいわいと出てこないとか、直接出入りできるところなどから、この位置がベストと思っている。
今後もなにかあれば、いろいろ検討できるのかなと思っている。

検討委員：屋上に一般の方が上がることはできるのか。

日建設計：一般の方が上がることはできない。業者がメンテナンスでサブアリーナの屋根から出て、タラップで屋根に上がることはできる。

検討委員：ソフト面の話になるが、保健室は２つあるが、先生も２人配置するのか。

事 務 局：お見込みのとおり。

検討委員：水飲み場はどこにあるのか。
日建設計：図面では示されていないが、トイレ付近にある。

検討委員：２階教室の家具のイメージはもう少し高さがあると思っていた。
日建設計：家具については、実施設計で詰めていきたいと思っている。

検討委員：これまでの委員会の中でも十分意見が出たと思うのですが、最終的に基本設計の決定の場面だと思う。気になるのは冷暖房のことで暖房は間違いなくこれで大丈夫なのかということである。冷房はきっとなんとかなるのだけれども、暖房の心配をしている。
日建設計：暖房のエアコンであるが、それに加えて換気で新鮮な空気を入れ、それは加熱して入れるが、教室の床下に空気を流すことで足元は暖かくなるようなことを考えており、全体的に暖かくなる。また、その前提として、断熱性が非常に高いと考えている。

検討委員：教室内に荷物は置けないのか。
日建設計：教室内の窓側にも収納できるスペースがある。十分に全部表現しきれていないが家具などで全部カバーできるように考えている。
検討委員：とうべつ学園を見て来て、出来る限りあった方がいいと思う。

検討委員：校舎内を利用するとき靴を履き替えると思うが、一般の人はどうするのか。
日建設計：一般玄関に靴箱を置くことを予定している。

検討委員：図面には遊具ゾーンや植栽園などがあるが、このあたりは現在、水路があると思うがそれを埋めて遊具とかを整備するイメージか。
日建設計：暗渠で対応することを予定している。

検討委員：技術科室棟と野球場の間はそこまでスペースがないので、今ある遊具全てを置けないのではないか。
日建設計：今はゾーンとしてしか記載していないので、一つ一つ大きさを考えていくと全ては置けないかもしれないが、全部同じ場所だけでなくてもいいのではないかと考えている。例えば、鉄棒や雲梯などの運動系遊具はグラウンドの近くの方に置いて、滑り台などの遊び系遊具は前庭に配置が可能かと思っている。

検討委員：最初の頃の会議で意見として言わせていただいたが、中学校通りの必要性というのを考えたときに、できるだけ子供たちが安全に通学できることから、廃止について検討していただきたい。また、基本設計の段階ではあるがグラウンドの整備についてもお願いしたい。
事 務 局：中学校通りの廃止については、ここで決定はできないが、引き続き担当部署とも協議しながら、検討を進めていく。また、グラウンド整備については地盤改良という形で整備を進める予定である。

検討委員：グラウンドを使えない時期もあるのか。
事 務 局：表土については整備をどの程度までやるのかにもよるが、夏休みなどの時期に充てる工期を考えており、最低でも２～３カ月は使用できないと考えている。

検討委員：今の中学生は体育館だけでなくグラウンドも使えなくなるのか。
事 務 局：グラウンドなど整備については外構になるので、校舎が建築し終わった後の令和９年以降の時期になり、外構も含めて工程をどうするのかは、まだ正式には決まってない。例えば、建築が終わり、中学校の既存の部分を解体して、低学年グラウンド周りを整備し、その後に最終的にグラウンドを整備するという工程のやり方は学校側とも相談し、児童生徒が安全に通学できるような形で、工程の順番などは今後検討させていただきたいと思っている。

検討委員：技術科室棟のことについて、今後、運動会になるとか、体育大会になるとか、それとも合同して行うのか、ちょっと今のところまだわからないところであるが、例えば、運動会は大規模に行われると思うが、そうなった時にトイレはどこを使用するのかが気になっており、相当な数の保護者の方が来ている中で、じゃあ校舎にどこでも自由に入ってよしとはならないと思う。この技術科室棟をもっと大きくするというか、外のトイレの機能を持たせるとか、そういった改修が考えられるか。物置の部分も必要だという話は事前に何度か話をしていたが、総合的な役割を果たすという部分で、外で活動した時のトイレとして機能があるといいかなと思っており、その辺はどのように考えているのか。
事 務 局：大規模なイベント時となると、校舎の中に先生方が保護者などをあまり入れたくないというのは、理解している。 図書館は開館時であれば図書館のトイレが使えると思う。技術科室棟については、今枠入れはないが、給水は来ており、トイレの排水も十分可能だと思う。今、技術科室棟をどのような形で改修するのかということは決まっていないので、今回の基本設計としては入っていないが、実施設計の策定において、どのような形でリニューアルしていくのかについては、今後考えていきたいと思う。
検討委員：図書館のトイレを活用するとの説明があったが、図書館のトイレを使ったことがあるか。トイレの数が少なくて現実的ではない。

委 員 長：イベント時において、仮設のトイレを設置することは可能なのか。
事 務 局：仮設トイレが有効であるというのであれば、予算的なこともあるが十分検討できると考えている。

検討委員：サブアリーナにバスケットゴールは付くのか。
事 務 局：天井の高さが低いので物理的にできない。

検討委員：吹抜けが素敵であるが、その分、使用できる床面積が狭まっている。

子どもたちの活動が広がるよう、吹抜けの階段を寄せるなどしてスペースを作ってほしい。

日建設計：できるだけ、子どもたちの活動が可能となる空間を今後も作っていきたいと思っている。

検討委員：２階の教育相談室の向きを変えて、狭い廊下を無くして楽器室を広くできるのではないか。プライバシーを考えてこのような配置にしているかもしれないが。

日建設計：お見込みのとおり。教育相談室の出入り口が廊下に面してしまい、出入りが見えてしまうことがいいかどうかということもあるので今後検討していく。

委 員 長：今のところは、実施設計では検討できるのか。

日建設計：大きな骨格を変えることはできないが、細かいところは出てくるので検討していく。

委 員 長：大きな部分についてはこの場で意見をお願いしたい。

検討委員：給食のエレベーターの場所はどこにあるのか。

日建設計：１階の教育相談室の付近にある。